



- Eingang
- Krippe
- Kindergarten
- Foyer/ Gard/ Flur
- Mehrzweck/ Essen
- Küche/ HWR
- Technik/ Ab
- Personal
- Sanitär
- Fluchtweg

5 m Abstand nicht eingehalten
Brandschutzfassade erforderlich!