



**Legende:**

- feuerbeständig (F90)
- NA Notausgang
- ds dichtschließend
- OTS Obertürschließer

**Hinweis:**

**flächendeckende Brandmeldeanlage**

alle nicht beschrifteten Türen sind mind. dichtschließend herzustellen  
dichtschließend heißt in BW  
Türen muß mit einem selbstschließ-Mechanismus ausgestattet sein

Schützentraining West  
Schwäbisch Hall  
Anbau Foyer u. Umkleide  
Brandschutzmassnahmen Halle 2 u. 3  
Erdgeschoss

Maßstab 1:100 PL-NR B HA 1.0  
Baustufen: 2. Zeichnung Stand: 29.06.2018  
A. 04

Planverfasser:  
architektur büro obinger  
am kirchweg 10  
74523 Schwäbisch Hall  
Tel. 07141 546 69-12  
Fax: 07141 546 69-14

Gefertigt von:  
Planverfasser:

Bauherr:  
Stadt Schwäbisch Hall  
Am Markt 4  
74523 Schwäbisch Hall

Anerkennung:  
der Bauherr:

Abteilung Hochbau  
Gymnasiumstraße 4  
74523 Schwäbisch Hall  
Tel. 07141 751-250  
Fax: 07141 751-363

Herr Koch

FACHBEREICH PLANEN UND BAUEN  
Gymnasiumstraße 4  
74523 Schwäbisch Hall  
Tel. 07141 751-369  
Fax: 07141 751-277

Herr Klink

