



Legende:

- feuerbeständig (F90)
- NA Notausgang
- ds dichtschießend
- OTS Obertürschließer

Hinweis:

flächendeckende Brandmeldeanlage

alle nicht beschrifteten Türen sind mind. dichtschießend herzustellen
Türe muß mit einem selbstschließ-Mechanismus ausgestattet sein

Schulzentrum West
Schwäbisch Hall
Anbau Foyer u. Umkleide
Brandschutzmassnahmen Halle 2 u.3
Obergeschoss

Maßstab 1:100 PL-NR B.HA 2.0
Bearbeiterin: Stand: 29.06.2018
M. G.

Planverfasser:
Barchenburger-Innenbühnen
am Imppinger platz
74522 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791/ 94 66 61-10
Fax: 0791/ 94 66 61-14

Gefällig, der
Planverfasser:

Bauherr:
Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74 523 Schwäbisch Hall

Ausfertiger,
der Bauherr:

Abteilung Hochbau
Symmetriestraße 4 Tel. 0791/ 751-250
74 523 Schwäbisch Hall Fax. 0791/ 751-363

Herr Koch

FACHBEREICH PLANEN UND BAUEN
Symmetriestraße 4 Tel. 0791/ 751-365
74 523 Schwäbisch Hall Fax. 0791/ 751-277

Herr Klink

